

一、工程概况

工程地点：A 辅楼 3 楼

二、技术要求

1. 在 A 辅楼 3 楼中间过道加装玻璃屏蔽门(含门铃),向两侧打开(电机及其传动控制组件为松下牌),玻璃厚度 $\geq 10\text{mm}$,单门宽 55cm-70cm,打开后通行宽度为 110cm-140cm,配备门禁卡 50 张。
2. 在南北侧过道加装 304 不锈钢管防护栅栏(壁厚 $\geq 1\text{mm}$)屏蔽门(含门禁),杆间距 $\leq 15\text{cm}$ 。
3. 门禁管理员账户可以设定特定出入人员权限。