



基础制作说明:

- 1、本图黄色阴影填充区为电缆沟施工区，沟槽宽300深300，沿周护边、土建施工考虑内部排水，电缆沟需配备花纹钢盖板。
- 2、盖板由面板和框架组成：面板使用8mm厚花纹钢板制成；框架由角钢、槽钢或扁钢焊接而成。
- 3、单块电缆沟盖板长度为500mm，边缘端的长度根据实际需要配做；
- 4、单块电缆沟盖板承载需 ≥ 3 吨，盖板的具体结构尺寸需根据电缆沟尺寸及要求配做。
- 5、盖板上表面与地面平齐，盖板需方便人员拿取及安装。盖板安装后平整，无晃动，相邻板高差 ≤ 2 mm。
- 6、沟底及沟壁需抹灰平整、光洁，无空鼓、开裂。
- 7、电缆沟盖板表面需进行防腐防锈处理，5年内不得出现锈蚀情况。

具体位置参见总图。

				用户	中车太原机车车辆有限公司			T313-DJ-06
标记	数量	签名	年月日	项目名称				
设计			2025-10-24	设备编号	电缆沟施工图			
审核				数量	重量	比例	图版类别	基础条件图
工艺						1:30		
出图				共 1 张 第 1 张				山东中车同力达